

東京藝術大学総合工房棟A棟A-008他空調設備改修工事(金工棟)

質疑回答書

【入札説明書等に対する質問回答書】

東京藝術大学総合工房棟A棟A-008他空調設備改修工事(金工棟)

番号	図面番号	質疑事項	回答
1		既存品番、新規機器の参考品番を教えてください。	<p>既存品番: GHP-A2/GHCP560HMT5 GHP-A2-1/GHKP28HMD5 GHP-A2-2/GHKP28HMD5 GHP-A2-3/GHTP80HMD5 GHP-A2-4/GHTP45HMD5 GHP-A2-5/GHTP56HMD5 GHP-A2-6/GHUP45HMD5 GHP-D2/GHCP450HMT5 GHP-D2-1/GHESP80HMD5 GHP-D2-2/GHTWP28HMD5 GHP-D2-3/GHESP80HMD5 GHP-D2-4/GHTWP56HMD5</p> <p>参考品番: GHP-A2/U-GH560U1DR GHP-A2-1/S-G28KT1 GHP-A2-2/S-G28KT1 GHP-A2-3/S-G80UU1 GHP-A2-4/S-G45UU1 GHP-A2-5/S-G56UU1 GHP-A2-6/S-G45FES2 GHP-D2/U-GH450U1DR GHP-D2-1/S-G80VU1 GHP-D2-2/S-G28LU1 GHP-D2-3/S-G80VU1 GHP-D2-4/S-G56LU1</p>
2		ガスの接続等も含めての御見積になるのかどうか。	ガスの接続等も本工事とする。
3		既存空調機・室外機は撤去し、新しい機器を設置するという工事内容でよろしいでしょうか。	宜しい。
4			